

Bilaga 2

172411-1

Provningresultat - tiominutersmedelvärden

	101	102	103	108	109	110	111					
	O2-halt	CO-halt	Rökgastem	NO-halt	SO2-halt	NO2-halt	NOx-halt	TOC-halt	VOC-halt	VOC-halt	CO-halt	NOx-halt
	%	ppm	°C	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm (propan)	mg(C)/m3(n)	mg(C)/m3(n)	mg(CO)/m3(n)	mg(NO2)/m3(n)
										vid 11% O2	vid 11% O2	vid 11% O2
2007-06-13 08:10:00	13,32	592	207	4	0	30	34	50,9	81,9	106,6	963	91
2007-06-13 08:20:00	12,54	497	337	11	0	34	45	10,8	17,4	20,6	735	109
2007-06-13 08:30:00	13,27	171	592	22	0	24	46	1,1	1,8	2,3	277	123
2007-06-13 08:40:00	12,37	32	755	43	0	13	56	0,7	1,1	1,3	47	132
2007-06-13 08:50:00	11,84	5	797	62	0	5	67	0,7	1,1	1,2	7	150
2007-06-13 09:00:00	12,25	2	853	87	0	3	89	0,7	1,1	1,3	3	209
2007-06-13 09:10:00	11,40	629	906	87	26	1	88	75,2	121,0	126,0	819	188
2007-06-13 09:20:00	13,10	5	899	79	2	1	80	2,2	3,5	4,5	8	207
2007-06-13 09:30:00	12,56	4	899	77	1	1	78	1,3	2,1	2,4	5	190
2007-06-13 09:40:00	8,45	3	900	101	3	1	102	0,9	1,5	1,2	3	167
2007-06-13 09:50:00	2,73	21	912	112	8	0	112	1,0	1,6	0,9	14	126
2007-06-13 10:00:00	2,43	6	900	98	8	0	98	0,9	1,4	0,8	4	108
2007-06-13 10:10:00	1,74	5	899	95	8	0	95	0,8	1,3	0,7	3	101
2007-06-13 10:20:00	2,09	4	898	95	6	0	95	0,7	1,1	0,6	2	103
2007-06-13 10:30:00	2,31	3	898	94	5	0	94	0,6	1,0	0,5	2	104
2007-06-13 10:40:00	2,35	2	898	94	5	0	94	0,6	1,0	0,5	2	104
2007-06-13 10:50:00	2,36	2	897	95	5	0	95	0,6	1,0	0,5	1	104
2007-06-13 11:00:00	2,39	2	898	95	5	0	95	0,6	0,9	0,5	1	105
2007-06-13 11:10:00	2,33	2	897	95	5	0	95	0,5	0,8	0,5	1	104
2007-06-13 11:20:00	2,33	2	897	95	4	0	94	0,5	0,8	0,4	1	103
2007-06-13 11:30:00	2,32	2	897	94	5	0	94	0,5	0,8	0,4	1	103
2007-06-13 11:40:00	2,34	2	897	93	5	0	93	0,5	0,8	0,4	1	102
2007-06-13 11:50:00	2,35	2	897	92	5	0	92	0,5	0,8	0,4	1	101
2007-06-13 12:00:00	2,38	2	897	92	5	0	92	0,5	0,8	0,4	1	102
2007-06-13 12:10:00	2,26	2	896	92	5	0	92	0,5	0,8	0,4	1	100
2007-06-13 12:20:00	2,27	2	896	90	4	0	90	0,5	0,8	0,4	1	99
2007-06-13 12:30:00	2,41	2	896	90	4	0	90	0,5	0,8	0,4	1	99
2007-06-13 12:40:00	3,16	2	895	86	4	0	86	0,5	0,8	0,5	1	99
2007-06-13 12:50:00	2,32	2	894	91	4	0	91	0,4	0,7	0,4	1	100
2007-06-13 13:00:00	3,30	2	894	87	5	0	87	0,5	0,8	0,4	1	101
2007-06-13 13:10:00	4,35	2	893	86	4	0	86	0,5	0,8	0,5	1	106
2007-06-13 13:20:00	5,03	1	893	88	4	0	88	0,5	0,7	0,5	1	112

Bilaga 2

172411-1

Provningsresultat - tiominutersmedelvärden

	101	102	103	108	109	110	111					
	O2-halt	CO-halt	Rökgastem	NO-halt	SO2-halt	NO2-halt	NOx-halt	TOC-halt	VOC-halt	VOC-halt	CO-halt	NOx-halt
	%	ppm	°C	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm (propan)	mg(C)/m3(n)	mg(C)/m3(n)	mg(CO)/m3(n)	mg(NO2)/m3(n)
										vid 11% O2	vid 11% O2	vid 11% O2
2007-06-13 13:30:00	4,07	1	893	98	4	0	98	0,4	0,6	0,4	1	118
2007-06-13 13:40:00	4,51	1	893	101	4	0	101	0,4	0,6	0,4	1	125
2007-06-13 13:50:00	4,82	1	893	102	5	0	102	0,4	0,6	0,4	1	129
2007-06-13 14:00:00	5,04	0	892	101	3	0	101	0,4	0,6	0,4	0	130
2007-06-13 14:10:00	5,38	1	893	100	3	0	100	0,4	0,6	0,4	1	131
2007-06-13 14:20:00	5,56	0	893	99	4	0	99	0,4	0,6	0,4	0	131
2007-06-13 14:30:00	5,87	1	892	96	3	0	97	0,4	0,6	0,4	0	131
2007-06-13 14:40:00	7,15	0	892	89	2	1	90	0,4	0,6	0,5	0	134
2007-06-13 14:50:00	7,69	1	892	86	2	1	87	0,4	0,7	0,5	1	134
2007-06-13 15:00:00	7,43	1	892	88	2	1	89	0,4	0,7	0,5	1	135
2007-06-13 15:10:00	6,67	1	892	94	2	1	95	0,3	0,6	0,4	1	137
2007-06-13 15:20:00	7,07	1	892	94	2	1	95	0,3	0,5	0,4	1	139
2007-06-13 15:30:00	7,14	1	892	94	1	1	95	0,3	0,5	0,4	1	141
2007-06-13 15:40:00	7,35	1	892	94	1	1	95	0,3	0,5	0,4	1	143
2007-06-13 15:50:00	7,54	1	892	94	1	1	95	0,3	0,5	0,4	1	144
2007-06-13 16:00:00	7,74	1	892	94	1	1	95	0,3	0,5	0,4	1	146
2007-06-13 16:10:00	7,80	1	892	93	1	1	94	0,3	0,5	0,4	1	147
2007-06-13 16:20:00	7,93	1	892	93	1	1	94	0,3	0,5	0,4	1	148
2007-06-13 16:30:00	8,02	1	892	93	1	1	94	0,3	0,5	0,4	1	148
2007-06-13 16:40:00	8,14	1	892	93	1	1	94	0,3	0,5	0,4	1	149
2007-06-13 16:50:00	8,20	1	892	92	1	1	93	0,3	0,5	0,4	1	149
2007-06-13 17:00:00	8,26	1	892	92	1	1	93	0,3	0,5	0,4	1	149
2007-06-13 17:10:00	8,32	1	892	92	0	1	93	0,3	0,5	0,4	1	150
2007-06-13 17:20:00	8,17	1	892	92	0	1	93	0,3	0,5	0,4	1	149
2007-06-13 17:30:00	8,23	1	892	93	0	1	94	0,3	0,5	0,4	1	150
2007-06-13 17:40:00	8,12	1	892	94	0	1	95	0,3	0,5	0,4	1	152
2007-06-13 17:50:00	8,15	1	892	96	0	2	98	0,3	0,5	0,4	1	156
2007-06-13 18:00:00	8,04	1	892	98	0	2	100	0,3	0,5	0,4	1	158
2007-06-13 18:10:00	7,98	1	892	100	0	2	102	0,3	0,5	0,4	1	161
2007-06-13 18:20:00	7,96	1	892	104	0	2	106	0,3	0,5	0,4	1	166
2007-06-13 18:30:00	7,91	1	892	106	0	2	108	0,3	0,5	0,4	1	169
2007-06-13 18:40:00	7,96	1	891	108	0	2	110	0,3	0,5	0,4	1	173

Bilaga 2

172411-1

Provningresultat - tiominutersmedelvärden

	101	102	103	108	109	110	111					
	O2-halt	CO-halt	Rökgastem	NO-halt	SO2-halt	NO2-halt	NOx-halt	TOC-halt	VOC-halt	VOC-halt	CO-halt	NOx-halt
	%	ppm	°C	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm (propan	mg(C)/m3(n)	mg(C)/m3(n)	mg(CO)/m3(n)	mg(NO2)/m3(n)
										vid 11% O2	vid 11% O2	vid 11% O2
2007-06-13 18:50:00	8,25	1	891	110	0	2	112	0,3	0,5	0,4	1	179
2007-06-13 19:00:00	8,13	1	891	111	0	2	113	0,3	0,5	0,4	1	179
Average	6,44	31	867	89	3	2	92	2,6	4,1	4,4	45	134
Min	1,74	0	207	4	0	0	34	0,3	0,5	0,4	0	91
Max	13,32	629	912	112	26	34	113	75,2	121,0	126,0	963	209
Stddev	3,3884	122	115	20	4	6	14	11,1	17,8	20,2	179	29
Number	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66